

Azienda: CPL Concordia

Zona: Parolise

Data Ispezione: 03/08/2023 - 03/08/2023

Servizio
ispezione reti gas

Pagina 1 di 2

Strumento Veicolo: Huberg IR SSG 110 19955.19 **Condizioni del Terreno:** Asciutto

Scadenza Taratura: 11/09/2023 **Vento:** Nessuno

Strumento Portatile: Huberg Metrex2 40058.19 **Tipologia Gas:** Metano

Scadenza Taratura: 01/2024

Operatori: Triolo Marco

Impianto: 113754-Parolise

Numero di dispersioni rilevate: 0

STRADE ISPEZIONATE

| Comune | Via / Località / Zona | Materiale Tubo | Tipo Ispezione | Codice Fuga | Pressione Gas |
|----------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| Parolise | A. Nazzaro | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Campitelli | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Cerzeto | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Chiaire | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Chiaire | POLIETILE | Pedonale | | MP |
| Parolise | Chiesa | POLIETILE | Pedonale | | MP |
| Parolise | Chiesa | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Contrada Macchioni | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Contrada Torre | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Cupa del Pozzo | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Melfi | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Nazionale | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Prima traversa via Chiaire | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Roma | POLIETILE | Pedonale | | MP |
| Parolise | SP39 | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | SS7 | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Toccaniello | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Valle | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Vico Santa Maria delle Grazie | POLIETILE | Veicolare | | MP |
| Parolise | Vico Santa Maria delle Grazie | POLIETILE | Pedonale | | MP |

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| | Veicolare | 7.330 m |
| Parolise | Pedonale | 242 m |
| | Totale | 7.572 m |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|
| Totale Rete Ispezionata: | Bassa pressione | 0 m | Veicolare | 7.330 m |
| | Media pressione | 7.572 m | Pedonale | 242 m |
| | Alta pressione | 0 m | Totale | 7.572 m |

Firma Operatore

Mario Trido